



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Буденновск  
(место составления акта)

« 12 » февраля 2021 г.  
(дата составления акта)  
11 ч. 30 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 34

Ставропольский край, Буденновский район, п. Виноградный,

По адресу/адресам: ул. Юбилейная, 17

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 34 от 29 января 2021 года заместителя начальника ОНД и  
ПР (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ставропольскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) в процессе осуществления своей  
деятельности юридическим лицом Муниципальным дошкольным образовательным учре-  
ждением «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познава-  
тельно-речевого развития воспитанников № 18 «Сказка» поселка Виноградный Буденнов-  
ского района»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 08 » февраля 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность

« 12 » февраля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-  
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по  
Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) управления надзорной деятель-  
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому  
краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

« Клопнёва О.А. » (заполняется при проведении выездной проверки)  
(фамилии, инициалы)  « 04 » февраля 2021 г. (дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР (по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитан вн. сл. Гужвина Ольга Александровна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва Оксана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем без ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
2	В помещении санузла медицинского кабинета допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35в	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
3	В кабинете завхоза допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 35в	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
4	На объекте не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 30	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.

5	Руководитель не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 54	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
6	Руководитель не обеспечил наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 24	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
7	Руководитель не обеспечил наличие на дверях, ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 24	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
8	В средней группе 1 этажа на эвакуационных выходах (в тамбуре) допускается размещение мебели (лавочки, тумбы для обуви), препятствующие безопасной эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16 ж; п. 27 б, в.	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
9	В тамбуре средней группы на 1 этаже допущено снятие двери.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 16 д; п. 27 г.	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.
10	Дверь подвала не закрыта на замок. На дверях подвала отсутствует информация о месте хранения ключей.	Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 18	МДОУ Д/С № 18 "Сказка", Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение о проведении плановой проверки № 34 от 29.01.2021 г.

Копии документов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору капитан внутренней службы Гужвина О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ Д/С № 18 "Сказка" Клопнёва О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 12 » февраля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)